

Limingan kunta/Kunnallistekniikka liikelaitos
003701865532210
PL 5016
02066 DOCUSCAN



Tilausnro 11074 (RLIMINKA/RantEU,S), saapunut 11.11.2025 (11.20), näytteet otettu 11.11.2025 (10.15)
Näytteenoton syy: Viranomaisvalvonta
Näytteenottaja: Pauliina Lepistö
Lisätietoja: Sinilevät: ei havaittu
Makro-levät/plankton: ei havaittu

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
15327	Rantakylä, EU

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	15327
Lämpötila näytteenottohetkellä (N)	°C	3,0
E.coli, uimavesi/luonnonv, Colilert, (*)	mpn/100ml	<1
Enterokokit, kalvosuod (tal, uimar), (*)	pmy/100ml	2

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

* = menetelmä on akkreditoitu. Mittausepävarmuus ilmoitetaan liitteellä pyydettyäessä (kvantitatiiviset määritykset). (N) = näytteenottajan havainto.

LAUSUNTO

Suoritettujen tutkimusten osalta laboratorioon toimitettu näyte täyttää talviuintipaikan uimavedelle asetetut laatuvaatimukset (STMa 354/2008).

Laboratorion tulkinnassa näytteen vaatimustenmukaisuudessa ei huomioida menetelmien mittausepävarmuutta.



Krista Toppi
kemisti

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.

Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointista on saatava lupa.

Katuosoite
Tutkijantie 4F
90590 OULU

Postiosoite
Tutkijantie 4F
90590 OULU

Puhelin
*044 703 6755

Sähköposti
krista.toppi@scanlab.fi

Alv.rek.
Y-tunnus: 2671232-1

TIEDOKSI

Annamaija Niemi@

Janne Laamanen

Jenniina Ylenius@/Oulun Seudun Ympäristötoimi

Outi Tammilehto @

Pauliina Lepistö Ouka@

Pekka Tervo @

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lämpötila näytteenottohetkellä (N)	(TL998)
E.coli, uimavesi/luonnonv, Colilert, (*)	ISO 9308-2:2012 (TL262)
Enterokokit, kalvosuod (tal, uimar), (*)	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL262)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL262	ScanLab Oy
TL998	Näytteenottaja