



Rakennuspaikka	Kylä	Kortteli/tila	Tontti/RN:o
	Rakennuspaikan osoite		Rakennus
	Postinumero		Postitoimipaikka
Vastaava työnjohtaja	Nimi, koulutus, sähköposti ja puh. virka-aikana		
1.Savupiipun tarkastus	Savupiippu pääpiirustusten ja hormin leikkauspiirustusten mukainen Tulisijan ja savupiipun paino huomioitu alustassa ja kantavuus riittävä Paikalla muurattu tiilipiippu Valmishormi, merkki _____ CE-merkintä: _____ Tulisija, merkki _____ CE-merkintä: _____ Savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus varmistettu (mm. koko, teho, polttoaine, savukaasujen lämpötilaluokka T) Savupiipun luokka T _____ Tulisijan horminkantokyky varmistettu valmistajalta (hormi tulisijan päällä) Savupiipun suojaetäisyydet RakMK E3 ja CE-merkinnän mukainen Läpiviennit, niiden tiivistäminen ja paloeristeet (mm. höyrynsulku, aluskate) Savupiipun korkeus pääpiirustusten ja RakMK E3 mukainen Savupiipun tuennat ja vakavuus Savupiipun pinnoitus, rappaus, slammaus Savupiipun pellitys ja suojaus Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvavarusteet (RakMK F2) Savupiipun huolto- ja käyttöohjeet luovutettu loppukäyttäjälle Savupiipun tyyppikilpi kiinnitetty PVM., allekirjoitus ja nimen selvennys Vastaava työnjohtaja		
2. Tulisijojen tarkastus ennen käyttöönottoa	Savupiippu pääpiirustusten ja hormin leikkauspiirustusten mukainen Tulisijan ja savupiipun paino huomioitu alustassa ja kantavuus riittävä Takkaimuri vaadittu suunnitelmissa Korvausilman johtaminen huonetilaan ja tulisijalle Tulisijan suojaetäisyydet RakMK E8 ja valmistajan asennusohjeen mukaiset Palamaton lattiasuojus ja sen liikkuminen estetty Tulisijan käyttö- ja huolto-ohjeet työmaalla Kannellinen, palamaton tuhka-astia on kiinteistöllä PVM., allekirjoitus ja nimen selvennys Vastaava työnjohtaja		

Ohje

Kopio tarkastuspöytäkirjasta annetaan rakennusvalvonnalle käyttöönotto- tai loppukatselmuksen yhteydessä ja sen arkistoi rakennushankkeeseen ryhtyvä.

Kaikki mainitut asiakirjat, piirustukset ja liitteet tulee olla tarkastuksilla esitettävänä. Rakenteita ei saa peittää ennen kuin vastaava työnjohtaja on tarkastamisella hyväksynyt sen peittämisen.

Tulisijoja ei saa käyttää ennen kuin vastaava työnjohtaja on tarkastamisella hyväksynyt ne käyttöönotettavaksi.

Viittaus

RakL 32/34/42 §, RakMK E3, RakMK E8, RakMK F2, www.ymparisto.fi